

Наручилац	ЈКП“Градска топлана Ужице“
Адреса	Трг партизана 26
Место	Ужице
Број одлуке	01-5/21-12
Датум	25.07.2018.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор доноси:

О Д Л У К У

о обустави отвореног поступка јавне набавке

Плочасти измењивачи топлоте (42511100-измењивачи топлоте)

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке добара број 1.1.11-2018- Плочасти измењивачи топлоте (42511100-измењивачи топлоте)

Образложење

Наручилац је дана 14.05.2018. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 1.1.11-2018- Плочасти измењивачи топлоте (42511100-измењивачи топлоте)

За наведену јавну набавку наручилац је дана 16.05.2018. објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на сајту предузећа.

Предметни поступак је обустављен у фази: после стручне оцене понуда.

Разлог за обуставу поступка је: Наручилац обуставља поступак јер у року за подношење понуда није поднесена ниједна прихватљива понуда.

Образложење: Приликом стручне оцене понуда, комисија је констатовала да за ЈН 1.1.11-2018 - Плочасти измењивачи топлоте (42511100-измењивачи топлоте), у року предвиђеном за подношење понуда поднесене су 2 понуде и то:

1. EURO HEAT d.o.o. Крагујевац, Индустријска бб
2. САР Будућност д.о.о. Б.Башта, ул. војводе Путника 7

Комисија је констатовала и да ниједна понуда није прихватљива, па као такве, морају бити одбијене.

Разлог за одбијање понуда је:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде
01-5/21-8	EURO HEAT d.o.o. Крагујевац	Понуда се одбија као неодговарајућа. Понуђено добро не испуњава тражене техничке карактеристике. На основу достављене техничке документације за понуђени тип измењивача топлоте, S300-

		<p>420, је утврђено да понуђено добро није у складу са захтевима из техничке спецификације у тендерској документацији.</p> <p>Тип измењивача је паушално одабран и измењивач је паушално димензионисан, без ваљаног техничког прорачуна.</p> <p>Приликом избора типа и димензије измењивача понуђач није водио рачуна о врсти радног флуида, његовим протоцима, препорученим брзинама струјања флуида ...</p> <p>Димензије прикључака понуђеног измењивача су поддимензионисане.</p>
01-5/21-9	<p>САР Будућност д.о.о.</p> <p>Б.Башта, ул. војводе</p> <p>Путника 7</p>	<p>Понуда се одбија као неприхватљива. Понуђена цена је већа од процењене па је понуда неприхватљива (процењена вредност 2.015.000,00, а понуђена 2.100.000,00 динара).</p> <p>За понуђени тип измењивача топлоте, МК-20-412, није достављена потребна техничка документација којом се потврђује да су његове техничке карактеристике у складу са захтевима побројаним у техничкој спецификацији тендерске документације.</p>

Комисија је предложила одговорном лицу наручиоца да донесе одлуку о **ОБУСТАВИ** поступка јавне набавке добара број 1.1.11-2018- Плочасти измењивачи топлоте (42511100- измењивачи топлоте)

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о обустави поступка, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка јавне набавке добара број 1.1.11-2018- Плочасти измењивачи топлоте (42511100-измењивачи топлоте)

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђачи могу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки



Одговорно лице

M. Moeić